

СЕРТИФІКАТ

ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"

01 листопада 2019 р.

№ 10139.258-19

дійсний до 31 жовтня 2021 р.

Продукція
Production **кабелі сигналізаційні марок СКВ^T, СКВ^Tнг-LS, СКВВ^T,
СКВВ^Tнг, СКВВ^Tнг-LS**

код УКТЗЕД / HS code

27.32.1

код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements **ТУ У 31.3-22477547-004:2010 'Кабелі сигналізаційні.ТУ',
пп. 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.7, 1.2.9, 1.3.1 табл.5 (1, 2.2, 3), 1.4.2;
ДСТУ 4809:2007, пп. 4.1, 4.2, 4.5 (згідно з додатком);
ДСТУ EN 60228:2015**

Виробник продукції
Producer **ПМП 'ТУМЕН', 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 608.
Код ЄДРПОУ 22477547. Адреса виробництва: м. Одеса,
вул. Вавілова, 1**

Сертифікат видано
Certificate is issued to **ПМП 'ТУМЕН', 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 608.
Код ЄДРПОУ 22477547.**

Додаткова інформація
Addition information **кабелі сигналізаційні, що випускаються серійно з 01.11.2019 до 31.10.2021.
Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення
технічного нагляду один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the product certification body **продукції "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "Ракурс ЛТД"
69032, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32,
атестат акредитації № 10139 від 05.08.2019,
ukrbudsert@gmail.com, тел. (+38061) 270-62-21
(+38)0676131201**

На підставі
Is issued upon **протоколу випробувань від 30.10.2019 № 95с/19, виданого
ВЛ ПрАТ 'УкрНДІКП' (атестат акредитації № 20007 від 17.07.2019).
Акт обстеження виробництва від 23.10.2019 № 214/ОСП-19.**

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

Н.П. Сінайко

01 листопада 2019 р.



Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: (061) 270-62-21
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: (061) 270-62-21

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності/
appendix to certificate of conformity

№ 10139.258-19

від 01 листопада 2019 р.

Перелік вимог пожежної безпеки до кабелів марок:

СКВ^T, СКВВ^T

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас 'стійкий'

СКВВ^T_{нг}

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А, клас 'стійкий'

СКВ^T_{нг-LS}, СКВВ^T_{нг-LS}

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А, клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатність кабелю під час його полуменевого горіння - клас 'ДПк2'

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

01 листопада 2019 р.

Н.П. Сінайко

