

СЕРТИФІКАТ

ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"

01 листопада 2019 р.

№ 10139.259-19

дійсний до 31 жовтня 2021 р.

Продукція / Production **кабелі силові марок ВВГ, АВВГ, ВВГнг, АВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS**

код УКТЗЕД / HS code

27.32.1

код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ТУ У 3.67-00217099.3-94 'Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу до 1 кВ. ТУ', пп. 1.2.2-1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1-1.4.4, 2.3.1, 2.3.3; ДСТУ 4809:2007, пп. 4.1, 4.2, 4.5 (згідно з додатком); ДСТУ EN 60228:2015

Виробник продукції
Producer

ПМП 'ТУМЕН', 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 608.
Код ЄДРПОУ 22477547. Адреса виробництва: м. Одеса, вул. Вавілова, 1

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ПМП 'ТУМЕН', 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 608.
Код ЄДРПОУ 22477547.

Додаткова інформація
Addition information

кабелі силові, що випускаються серійно з 01.11.2019 до 31.10.2021.
Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного нагляду один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the product certification body

продукції "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "Ракурс ЛТД"
69032, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32,
атестат акредитації № 10139 від 05.08.2019,
ukrbudsert@gmail.com, тел. (+38061) 270-62-21
(+38)0676131201

На підставі
Is issued upon

протоколу випробувань від 30.10.2019 № 96с/19, виданого
ВЛ ПрАТ 'УкрНДКП' (атестат акредитації № 20007 від 17.07.2019).
Акт обстеження виробництва від 23.10.2019 № 214/ОСП-19.

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

Н.П. Сінайко

01 листопада 2019 р.



Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: (061) 270-62-21
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: (061) 270-62-21

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності/ appendix to certificate of conformity

№ 10139.259-19

від 01 листопада 2019 р.

Перелік вимог пожежної безпеки до кабелів марок:

ВВГ, АВВГ

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю – клас 'стійкий'

ВВГнг, АВВГнг

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю – клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А - клас 'стійкий'

ВВГнг-LS, АВВГнг-LS

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю – клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелю, що прокладений у пучках, категорія А - клас 'стійкий'

ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатність кабелю під час його полуменевого горіння - клас 'ДПК1'

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

Н.П. Сінайко

01 листопада 2019 р.

